

Bollettino tecnico nr. 3/2013

Scarico a tetto dei fumi per apparecchi a legna o pellet UNI 10683/12 – Legge nr. 90 del 3 Agosto 2013

Zingonia, 2 Dicembre 2013


Per prima la UNI 10683 del 2005, poi la più recente **UNI 10683 del 2012** e per finire la nuovissima **Legge dello Stato nr. 90 del 3 Agosto 2013** (conversione in legge del Decreto nr. 63 del 4 Giugno 2013), **IMPONGONO** che per lo scarico dei fumi di combustione si **DEVE ANDARE AL TETTO**.

Cosa dice la UNI 10683/2012 :

Art. 6.5.1 - Ogni apparecchio **deve essere collegato ad un sistema di evacuazione fumi** idoneo ad assicurare una adeguata dispersione in atmosfera dei prodotti della combustione.

Lo scarico dei prodotti della combustione **deve avvenire a tetto**.

È vietato lo scarico diretto a parete o verso spazi chiusi anche a cielo libero.



Legge nr. 90 del 3 Agosto 2013 ribadisce che :

Art. 17 bis, comma 9 – Gli impianti termici **installati dopo il 31 Agosto 2013** devono essere **collegati ad appositi camini, canne fumarie**, con sbocco **sopra il tetto** alla quota definita dalle norme tecniche (UNI 10683/12)

Tutti i caminetti e le stufe **SONO IMPIANTI TERMICI** quando la **somma delle potenze** al servizio della singola unità immobiliare è **uguale o supera i 5 Kw**

E' VIETATO LO SCARICO IN FACCIATA

AN CAMINI SRL

Sede legale e operativa : 24049 ZINGONIA di VERDELLINO (BG) - VIA VIENNA, 16

Tel. 035/872144 / Fax. 035/872177 www.ancamini.it - anc@ancamini.it

Capitale sociale € 50.000,00 I.V. - R.E.A. **BG 344148** - Reg. Impr. MI. – P. Iva / C. Fisc. 03888950965