

## VKF Technische Auskunft Nr. 22219

Gruppe 442	Abgasanlagen aus Kunststoff	
Gesuchsteller	An Camini S.r.l. Via Vienna, 16 24049 Zingonia di Verdellino (BG) Italy	
Hersteller	An Camini S.r.l. 24049 Zingonia di Verdellino (BG) Italy	
Produkt	AN CONDÉNSING RIGIDO/FLESSIBILE	
Beschrieb	Abgasanlagensystem einwandig aus: Werkstoff Kunststoff PPs ab 1,2mm (Polypropylen); Rohr starr und gewellt; Durchmesser: 60 - 200mm	
Anwendung	Anwendung und Einbau siehe Folgeseiten.	
Unterlagen	Kiwa Gastec Italia Spa, San Vendemiano: Prüfbericht 'Nr. 120601238' (18.04.2016); CSI Bollatte: Klassifizierungsbericht 'Nr. DC01/CL/054F08' (22.07.2008), Prüfbericht 'Nr. DC01/563F07' (16.07.2007); TÜV Süd, München: Prüfbericht 'Nr. A 1636-01/07' (13.04.2007); Hersteller: Leistungserklärung 'Nr. Dopcpr04' (01.04.2016)	
Prüfbestimmungen	EN 1443	
Beurteilung	Klassifizierung nach EN-1443: T120;P1;W;1/2;O-xxx;R00;EI 00	
Gültigkeitsdauer	31.12.2021	
Ausstelldatum	17.05.2017	Anerkennungsstelle der
Ersetzt Anerkennung vom	01.01.2015	kantonalen Brandschutzbehörden

*P. Vogel*  
Patrik Vogel

*P. Nyffenegger*  
Patric Nyffenegger



## VKF Nr. 22219

Gruppe 442	Abgasanlagen aus Kunststoff		
Gesuchsteller	An Camini S.r.l. Via Vienna, 16 24049 Zingonia di Verdellino (BG) Italy	Gültigkeitsdauer	31.12.2021
Produkt	AN CONDÉNSING RIGIDO/FLESSIBILE		

### ALLGEMEINE INFORMATIONEN ZU DEN BRANDSCHUTZELEMENTEN

#### VORSCHRIFTSGEMÄSSES KAMIN (BRANDSCHUTZREGISTER UNTERGRUPPE 402)

Feuerwiderstandsdauer 90 Minuten aus Baustoffen der RF1 dauerwärmebeständig Vollbacksteine gemauert, (keine Isoliersteine) Die Steine müssen vollfugig und im Fugenverband vermauert sein. Die Wandung beträgt min 100 mm.

#### SCHACHT FÜR ABGASANLAGEN (BRANDSCHUTZREGISTER UNTERGRUPPE 401)

Feuerwiderstandsdauer xx Minuten aus Baustoffen der RF1 dauerwärmebeständig.

Systemschacht durchgehend, vierseitig, ab der Kellerdecke bis Ausrollung oder Ziegeleideckung.

#### UMMAUERUNG EI 30 (BRANDSCHUTZREGISTER UNTERGRUPPE 402 UND 403)

Feuerwiderstandsdauer 30 Minuten aus Baustoffen der RF1 dauerwärmebeständig

z. B. Backsteine, Kalksandsteine, Betonsteine vollfugig vermauert, unverputzt. Minimale Wandstärke = 75 mm

z. B. Leichtbausteine und -platten, RD mindestens 600 kg/m<sup>3</sup> (Porenbeton, Blähbeton), Stoss- und Lagerfugen voll vermörtelt. Minimale Wandstärke = 75 mm

Die Ummauerung kann Gebäudewände einbeziehen und geschossweise auf Betondecken abgestellt werden.

#### UMMAUERUNG EI 60 (BRANDSCHUTZREGISTER UNTERGRUPPE 402 UND 403)

Feuerwiderstandsdauer 60 Minuten aus Baustoffen der RF1 dauerwärmebeständig

z. B. Backsteine, Kalksandsteine, Betonsteine vollfugig vermauert, unverputzt. Minimale Wandstärke = 100 mm

z. B. Leichtbausteine und -platten, RD mindestens 600 kg/m<sup>3</sup> (Porenbeton, Blähbeton), Stoss- und Lagerfugen voll vermörtelt. Minimale Wandstärke = 75 mm

Die Ummauerung kann Gebäudewände einbeziehen und geschossweise auf Betondecken abgestellt werden.

#### BEKLEIDUNG INNERHALB EINES GESCHOSSES (HORIZONTAL)

Feuerwiderstandsdauer xx Minuten aus Baustoffen der RF1 dauerwärmebeständig

- Bekleidung EI 30 z. B. Steinwolle 50 mm, 80 kg/m<sup>3</sup>

- Bekleidung EI 60 z. B. Steinwolle 100 mm, 80 kg/m<sup>3</sup>

#### DAUERWÄRMEBESTÄNDIGE PRODUKTE

Als dauerwärmebeständig werden Bauprodukte bezeichnet, deren brandschutztechnischen Eigenschaften unter den am jeweiligen Verwendungsort vorherrschenden resp. bei bestimmungsgemäsem Betrieb auftretenden Temperaturen (≥ 85°C) nicht negativ beeinflusst werden.

## VKF Nr. 22219

Gruppe 442	Abgasanlagen aus Kunststoff	Gültigkeitsdauer	31.12.2021
Gesuchsteller	An Camini S.r.l. Via Vienna, 16 24049 Zingonia di Verdellino (BG) Italy		
Produkt	AN CONDÉNSING RIGIDO/FLESSIBILE		

### KLASSIFIZIERUNG SN EN 1443 – T120; P1; W; 1/2; O-xxx; R00; EI 00

Temperaturklasse	T120	= Nennbetriebstemperatur 120°C
Druckklasse	P1	= Prüfdruck 200 Pa für Überdruck-Abgasanlagen
Kondensatbeständigkeitsklasse	W	= für Abgasanlagen im Nassbetrieb
Korrosionswiderstandsklasse	1	= Brennstoff Gas
	2	= Brennstoff Heizöl mit Schwefelgehalt bis zu 0.2%
Russbrandbeständigkeitsklasse/ Abstand zu brennbarem Material	O- xxx	= für Abgasanlagen ohne Russbrandbeständigkeit = xxx mm Sicherheitsabstand zu brennbarem Material (X2)
Wärmedurchlasswiderstand	R00	= 0.00 m²K/W
Feuerwiderstandsklasse	EI 00	= Feuerwiderstandsdauer 00 Minuten

### EINBAU UND SICHERHEITSSABSTÄNDE ZU BRENNBAREM MATERIAL

In Einfamilienhäuser, innerhalb von Wohnungen und Gebäuden mit geringen Abmessungen ausserhalb des Aufstellungsraumes

Vertikale Führung:  
Einbau in Brandschutzelement: Ummauerung EI 30-RF1, Schacht EI 30-RF1.  
Horizontale Führung:  
Einbau in Brandschutzelement: Bekleidung EI 30-RF1.

In Gebäuden mit mehreren Brandabschnitten ausserhalb des Aufstellungsraumes

Vertikale Führung:  
Einbau in Brandschutzelement: Ummauerung EI 60-RF1, Schacht EI 60-RF1.  
Horizontale Führung:  
Einbau in Brandschutzelement: Bekleidung EI 60-RF1.

Abstand zu brennbarem Material

Anbau an Fassade Abstand zu brennbarem Material ab ausserkant Abgasanlagensystem

- Durchmesser 60 - 100 mm starr = 30 mm (X2)
- Durchmesser 125 - 160 mm starr = 40 mm (X2)
- Durchmesser 200 mm starr = 60 mm (X2)
- Durchmesser 60 - 100 mm gewellt/flexibel = 30 mm (X2)

Berührungs- und mechanischer Schutz an exponierten Stellen.

Anbau an Fassade

Nicht gestattet.

Im Abgasweg des Feuerungsaggregates oder im Eintrittsbereich der Abgasanlage muss ein Sicherheitstemperaturbegrenzer eingebaut werden. Beim Überschreiten der zulässigen Abgastemperatur muss gewährleistet sein, dass der Sicherheitstemperaturbegrenzer das Feuerungsaggregat abschaltet und verriegelt.

Abgasanlagen mit Überdruckbetrieb, ausser Luft-Abgas-Systeme (LAS), müssen innerhalb von Gebäuden, vom Aufstellraum des Feuerungsaggregates bis ins Freie, über die gesamte Länge ausreichend luftumspült sein, allseitig jedoch mindestens 20 mm.

Abgasanlagen im Nassbetrieb müssen einen vollständigen Kondensatrückfluss sicherstellen. Das Kondensat ist so abzuführen, dass ein Rückfluss in das Feuerungsaggregat verhindert wird. Ausgenommen sind Feuerungsaggregate, die ausdrücklich für die Aufnahme der gesamten zurückfliessenden Kondensatmenge geeignet sind. Die Kondensat-abführung muss über einen Siphon mit einer minimalen Wasserstandshöhe von 100 mm erfolgen.

**Renseignement technique AEAI n° 22219**

Groupe 442	Conduits de fumée en matière synthétique
Requérant	An Camini S.r.l. Via Vienna, 16 24049 Zingonia di Verdellino (BG) Italy
Fabricant	An Camini S.r.l. 24049 Zingonia di Verdellino (BG) Italy
Produit	AN CONDÉNSING RIGIDO/FLESSIBILE
Description	Système de conduits de fumée à une paroi: matière synthétique PPs dès 1,2mm (polypropylène); tuyau rigide et ondulé; Diamètre: 60 - 200mm
Utilisation	Voir pages suivantes pour l'utilisation et l'installation.
Documentation	Kiwa Gastec Italia Spa, San Vendemiano: Prüfbericht 'Nr. 120601238' (18.04.2016); CSI Bollatte: Klassifizierungsbericht 'Nr. DC01/CL/054F08' (22.07.2008), Prüfbericht 'Nr. DC01/563F07' (16.07.2007); TÜV Süd, München: Prüfbericht 'Nr. A 1636-01/07' (13.04.2007); Hersteller: Leistungserklärung 'Nr. Dopcpr04' (01.04.2016)
Conditions d'essai	EN 1443
Appréciation	Classification selon EN-1443: T120;P1;W;1/2;O-xxx;R00;EI 00
Durée de validité	31.12.2021
Date d'édition	17.05.2017
Remplace l'attestation du	01.01.2015
	Organisme de reconnaissance des autorités cantonales de protection incendie

  
Patrik Vogel

  
Patric Nyffenegger



Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

**n° AEAI 22219**

Groupe 442	Conduits de fumée en matière synthétique	Durée de validité	31.12.2021
Requérant	An Camini S.r.l. Via Vienna, 16 24049 Zingonia di Verdellino (BG) Italy		
Produit	AN CONDÉNSING RIGIDO/FLESSIBILE		

**INFORMATIONS GÉNÉRALES CONCERNANT LES ÉLÉMENTS DE PROTECTION INCENDIE****CHEMINÉE CONFORME AUX PRESCRIPTIONS  
(RÉPERTOIRE DE LA PROTECTION INCENDIE SOUS-GROUPE 402)**

Durée de résistance au feu 90 minutes, en matériaux de construction RF1 résistant durablement à la chaleur, entièrement en briques de terre cuite (pas de briques isolantes). Les pierres doivent être maçonnées à joints pleins et en joints décalés. La paroi a au min. 100 mm d'épaisseur.

**GAINÉ POUR LES CONDUITS DE FUMÉE  
(RÉPERTOIRE DE LA PROTECTION INCENDIE SOUS-GROUPE 401)**

Résistance au feu xx minutes, en matériaux de construction de la catégorie RF1 résistant durablement à la chaleur  
Gaine technique continue, à quatre côtés, de la dalle sur sous-sol à l'enchevêtrement ou à la couverture de tuiles.

**ENTOURAGE EI 30 (RÉPERTOIRE DE LA PROTECTION INCENDIE SOUS-GROUPES 402 ET 403)**

Durée de résistance au feu 30 minutes, en matériaux de construction RF1, résistant durablement à la chaleur  
par ex. briques de terre cuite, briques silico-calcaires, briques de ciment maçonnées à joints pleins, sans crépi.  
Épaisseur de paroi minimale = 75 mm

Par exemple briques et panneaux légers, PS au moins 600 kg/m<sup>3</sup>, (béton cellulaire, béton argile expansée), joints de bout et joints d'assise au mortier, à joints pleins. Épaisseur de paroi minimale = 75 mm

Les parois du bâtiment peuvent être intégrées à l'entourage et celui-ci peut être posé à chaque niveau sur la dalle en béton.

**ENTOURAGE EI 60 (RÉPERTOIRE DE LA PROTECTION INCENDIE SOUS-GROUPES 402 ET 403)**

Durée de résistance au feu 60 minutes, en matériaux de construction RF1, résistant durablement à la chaleur  
par ex. briques de terre cuite, briques silico-calcaires, briques de ciment maçonnées à joints pleins, sans crépi.  
Épaisseur de paroi minimale = 100 mm

Par exemple briques et panneaux légers, PS au moins 600 kg/m<sup>3</sup> (béton cellulaire, béton argile expansée), joints de bout et joints d'assise au mortier, à joints pleins. Épaisseur de paroi minimale = 75 mm

Les parois du bâtiment peuvent être intégrées à l'entourage et celui-ci peut être posé à chaque niveau sur la dalle en béton.

**REVÊTEMENT À L'INTÉRIEUR D'UN NIVEAU**

Résistance au feu xx minutes, en matériaux de construction de la catégorie RF1 résistant durablement à la chaleur

- Revêtement EI 30 Par exemple laine de roche 50 mm, 80 kg/m<sup>3</sup>

- Revêtement EI 60 Par exemple laine de roche 100 mm, 80 kg/m<sup>3</sup>

**PRODUIT RÉSISTANT DURABLEMENT À LA CHALEUR**

Sont considérés comme produits de construction résistant durablement à la chaleur ceux dont les propriétés sur le plan de la protection incendie ne sont pas influencées négativement par des températures ambiantes de 85 °C ou davantage dans les conditions d'exploitation normales sur leur lieu d'utilisation.

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

**n° AEAI 22219**

Groupe 442	Conduits de fumée en matière synthétique	Durée de validité	31.12.2021
Requérant	An Camini S.r.l. Via Vienna, 16 24049 Zingonia di Verdellino (BG) Italy		
Produit	AN CONDÉNSING RIGIDO/FLESSIBILE		

**CLASSIFICATION SN EN 1443 – T120; P1; W; 1/2; O-xxx; R00; EI 00**

Classe de température	T120	= température nominale de fonctionnement 120°C
Classe de pression	P1	= pression d'essai 200 Pa pour les conduits de fumée fonctionnant sous pression positive
Classe de résistance aux condensats	W	= pour les conduits de fumée fonctionnant en ambiance humide
Classe de résistance à la corrosion	1 2	= combustible gaz = combustible fiouls à teneur en soufre inférieure ou égale à 0.2%
Classe de résistance au feu de cheminée / Distance aux matières combustibles	O- xxx	= pour les conduits de fumée non résistant au feu de cheminée = xxx mm de distance (X2)
Résistance thermique	R00	= 0.00 m <sup>2</sup> K/W
Classe de résistance au feu	EI 00	= durée de la résistance au feu

**INSTALLATION ET DISTANCES DE SECURITE PAR RAPPORT AUX MATERIAUX COMBUSTIBLES**

Dans les maisons individuelles, dans les appartements et dans les bâtiments de taille réduite, hors du local où est installé l'appareil de chauffage

Conduit vertical:  
Installation avec élément de protection incendie: entourage en maçonnerie EI 30-RF1, gaine EI 30-RF1.

Conduit horizontal:  
Installation avec élément de protection incendie: revêtement EI 30-RF1.

Dans les bâtiments avec plusieurs compartiments coupe-feu, hors du local où est installé l'appareil de chauffage

Conduit vertical:  
Installation avec élément de protection incendie: entourage en maçonnerie EI 60-RF1, gaine EI 60-RF1.

Conduit horizontal:  
Installation avec élément de protection incendie: revêtement EI 60-RF1.

Distances par rapport aux matériaux combustibles

Distance de sécurité depuis le bord extérieur du système de conduit

- diamètre 60 - 100 mm rigide = 30 mm (X2)
- diamètre 125 - 160 mm rigide = 40 mm (X2)
- diamètre 200 mm rigide = 60 mm (X2)
- diamètre 60 - 1000 mm ondulé = 30 mm (X2)

aux endroits exposés, il faut une protection mécanique et une protection contre les contacts accidentels.

Installation le long de façades Non autorisée.

Un déclencheur thermique de sécurité doit être monté dans le flux de gaz de l'appareil de chauffage ou dans la zone d'introduction des gaz dans le conduit de fumée. Ce dispositif doit arrêter et verrouiller l'installation de chauffage dès que la température des gaz de combustion dépasse la valeur maximale admise.

Pour les conduits de fumée fonctionnant sous pression positive, à l'exception des systèmes indépendants de l'air ambiant (coaxial), il faut prévoir, à l'intérieur des bâtiments, un espace suffisant pour la circulation de l'air (20 mm au minimum sur tout le pourtour et toute la longueur du conduit jusqu'à l'air libre).

L'évacuation complète des condensats des conduits de fumée fonctionnant en ambiance humide doit être garantie, et ce sans reflux dans l'appareil de chauffage. Sont dispensés de cette mesure les appareils de chauffage expressément conçus pour recueillir toute la quantité de condensats qui reflue. Les condensats doivent être évacués par un siphon avec un niveau d'eau de 100 mm.